Détecteurs de niveau à flotteur tubulaires GAMME TUBA

Tubular float level switches TUBA RANGE

SCHEMA DE BRANCHEMENT WIRING DIAGRAM

RoHS CE

Pour cuves à passages étroits
For narrow access tanks

TUBA 1''



Pour cuves à passages étroits
For narrow access tanks

TUBA 1'' 1/4



Pour liquides très agressifs et hautes températures
For very aggressive and high temperature liquids

❑ **TUBA 125 C**



Pour liquides très agressifs et hautes températures
For very aggressive and high temperature liquids


TUBA 150 C

Type de câble
type of cable — PTFE

Longueurs de câbles
Cable lenghts


❑ **5 m** ❑ **10 m** ❑ **15 m** ❑ **20 m** ❑ **25 m** ❑ **30 m** ❑ **m**

REMPLISSAGE *FILLING*



La pompe démarre pour remplir dès que le régulateur bas revient en position verticale

The pump starts the filling as soon as the low regulator returns to the vertical position



1 BLANC *WHITE*
3 ROUGE *RED*

2 ROUGE *RED* (**ISOLÉ** - *ISOLATED*)

SCHEMA DE CABLAGE *WIRING DIAGRAM*

Fusible en amont : maxi 6 A – Back up Fuse : max 6 A

Alimentation *Power : 230 VAC*

Exemples d'installations *-Installations examples*



Sur une canne verticale
On a vertical rod.




Utilisation de lests (option)
Use ballasts (optional)



Par le coté de la cuve
By the side of the tank


Lests en PVDF sur le câble
PVDF ballast on the cable

VIDANGE *EMPTYING*



La pompe démarre la vidange dès que le régulateur haut bascule

The pumps starts the emptying as soon as the high level regulator switches



1 BLANC *WHITE*
2 ROUGE *RED*

3 ROUGE *RED* (**ISOLÉ** - *ISOLATED*)

ATTENTION *WARNING*

FR - Cet appareil n'est pas adapté pour une utilisation en zones à risques explosifs. Voir SOBA Ex certifié ATEX pour zones à risques explosifs classées 0,1,2 (gaz) et 20,21,22 (Poussières) Le fabricant dégage sa responsabilité en cas de non-respect par l'utilisateur des réglementations concernant la protection en rapport avec les risques d'incendie ou d'explosion. *GB - This device is not suitable for use in hazardous areas. See SOBA EX ATEX certified for hazardous areas classified as 0,1,2 (gas) and 20,21,22 (Dust) The manufacturer does not take any responsibility in the case the user does not respect the regulations regarding fire or explosion risks*

FR - Le fabricant se réserve la possibilité de modifier sans préavis les constituants et caractéristiques techniques des appareils proposés. *GB - The manufacturer reserves the right to modify without former notice the components and technical characteristics of these devices*



FR - Ne pas utiliser de collier de serrage qui pourrait détériorer le câble et endommager l'appareil. Le FIX CAB (attache-câble) est un accessoire qui permet de fixer correctement le câble électrique à la hauteur souhaitée sans blesser le câble. *GB - Do not use a cable tie that could damage the cable and damage the device. The FIX CAB (cable clamp) is an accessory that allows you to properly attach the electric cable to the desired height without hurting the cable.*

Doc. Tec. 8001 – 07/19

ATMI, 2 avenue des Bosquets, 78180 Montigny-le-Bx, France - Tél: 33 (0)1 61 37 35 60 - Fax: 33 (0)1 61 37 35 69 - E-mail: sales@atmi.fr - Site Internet: www.atmi.fr

Détecteurs de niveau à flotteur tubulaires GAMME TUBA

Tubular float level switches TUBA RANGE

SCHEMA DE BRANCHEMENT WIRING DIAGRAM

RoHS CE

Pour cuves à passages étroits
For narrow access tanks

TUBA 1''



Pour cuves à passages étroits
For narrow access tanks

TUBA 1'' 1/4



Pour liquides très agressifs et hautes températures
For very aggressive and high temperature liquids

❑ **TUBA 125 C**



Pour liquides très agressifs et hautes températures
For very aggressive and high temperature liquids


TUBA 150 C

Type de câble
type of cable — PTFE

Longueurs de câbles
Cable lenghts


❑ **5 m** ❑ **10 m** ❑ **15 m** ❑ **20 m** ❑ **25 m** ❑ **30 m** ❑ **m**

REMPLISSAGE *FILLING*



La pompe démarre pour remplir dès que le régulateur bas revient en position verticale

The pump starts the filling as soon as the low regulator returns to the vertical position



1 BLANC *WHITE*
3 ROUGE *RED*

2 ROUGE *RED* (**ISOLÉ** - *ISOLATED*)

SCHEMA DE CABLAGE *WIRING DIAGRAM*

Fusible en amont : maxi 6 A – Back up Fuse : max 6 A

Alimentation *Power : 230 VAC*

Exemples d'installations *-Installations examples*



Sur une canne verticale
On a vertical rod.




Utilisation de lests (option)
Use ballasts (optional)



Par le coté de la cuve
By the side of the tank


Lests en PVDF sur le câble
PVDF ballast on the cable

VIDANGE *EMPTYING*



La pompe démarre la vidange dès que le régulateur haut bascule

The pumps starts the emptying as soon as the high level regulator switches



1 BLANC *WHITE*
2 ROUGE *RED*

3 ROUGE *RED* (**ISOLÉ** - *ISOLATED*)

ATTENTION *WARNING*

FR - Cet appareil n'est pas adapté pour une utilisation en zones à risques explosifs. Voir SOBA Ex certifié ATEX pour zones à risques explosifs classées 0,1,2 (gaz) et 20,21,22 (Poussières) Le fabricant dégage sa responsabilité en cas de non-respect par l'utilisateur des réglementations concernant la protection en rapport avec les risques d'incendie ou d'explosion. *GB - This device is not suitable for use in hazardous areas. See SOBA EX ATEX certified for hazardous areas classified as 0,1,2 (gas) and 20,21,22 (Dust) The manufacturer does not take any responsibility in the case the user does not respect the regulations regarding fire or explosion risks*

FR - Le fabricant se réserve la possibilité de modifier sans préavis les constituants et caractéristiques techniques des appareils proposés. *GB - The manufacturer reserves the right to modify without former notice the components and technical characteristics of these devices*



FR - Ne pas utiliser de collier de serrage qui pourrait détériorer le câble et endommager l'appareil. Le FIX CAB (attache-câble) est un accessoire qui permet de fixer correctement le câble électrique à la hauteur souhaitée sans blesser le câble. *GB - Do not use a cable tie that could damage the cable and damage the device. The FIX CAB (cable clamp) is an accessory that allows you to properly attach the electric cable to the desired height without hurting the cable.*

Doc. Tec. 8001 – 07/19

ATMI, 2 avenue des Bosquets, 78180 Montigny-le-Bx, France - Tél: 33 (0)1 61 37 35 60 - Fax: 33 (0)1 61 37 35 69 - E-mail: sales@atmi.fr - Site Internet: www.atmi.fr