LEADER EN RÉGULATION PAR FLOTTEUR

Détecteurs de niveau à palette rotative pour solides – GAMME SOLIBA PR

Rotary paddle level detector- *SOLIBA PR RANGE*

RoHS CE



Boitier Plastique

Pour Grains, céréales
For grains, cereals

❑ **SOLIBA PRP**



Boitier Aluminium

Pour Grains, céréales
For grains, cereals

❑ **SOLIBA PRA**

<u>Alimentation électrique</u>
Power supply

❑ 24 VAC
❑ 48 VAC
❑ 230 VAC
❑ 24 VDC

LOW LEVEL *LOW LEVEL*



Lorsque la matière solide n'est pas en contact avec la palette du détecteur de niveau, le contact se ferme est indique que le silos est vide.
When the solid material is no longer in contact with the padel level sensor , the contact closes to indicate that the silo is empty.

SCHEMA DE CABLAGE *WIRING DIAGRAM*

Schéma de branchement en **AC**
AC connection diagram





Schéma de branchement en **DC**
DC connection diagram



NIVEAU HAUT *HIGHT LEVEL*



Lorsque la matière solide atteint le détecteur de niveau, la palette arrête de tourner ce qui arrête le remplissage

When the solid material reaches the level sensor, the pallet stops rotating which stops filling

ATTENTION *WARNING*

FR - Le SOLIBA PR ne doit pas être installer dans la zone de remplissage, car il serait détruit rapidement. L'utilisation d'une protection évite la détérioration de contrôleur lors de la chute du produit..
GB - The SOLIBA PR should not be installed in the filling area as it will be destroyed quickly. The use of a protection avoids the deterioration of controller during the fall of the product.

FR - Cet appareil n'est pas adapté pour une utilisation en zones à risques explosifs. *GB - This device is not suitable for use in hazardous areas.*

FR - Le Fabricant se réserve la possibilité de modifier sans préavis les constituants et caractéristiques techniques des appareils proposés. *GB - The manufacture reserves the right to modify without former notice the components and technical characteristics of these devices*

ATMI, 2 avenue des Bosquets, 78180 Montigny-le-Bx, France - Tél: 33 (0)1 61 37 35 60 - Fax: 33 (0)1 61 37 35 69 - E-mail: sales@atmi.fr - Site Internet: www.atmi.fr

DOC.TEC.8700PR-04/20

LEADER EN RÉGULATION PAR FLOTTEUR

Détecteurs de niveau à palette rotative pour solides – GAMME SOLIBA PR

Rotary paddle level detector- *SOLIBA PR RANGE*

RoHS CE



Boitier Plastique

Pour Grains, céréales
For grains, cereals

❑ **SOLIBA PRP**



Boitier Aluminium

Pour Grains, céréales
For grains, cereals

❑ **SOLIBA PRA**

<u>Alimentation électrique</u>
Power supply

❑ 24 VAC
❑ 48 VAC
❑ 230 VAC
❑ 24 VDC

LOW LEVEL *LOW LEVEL*



Lorsque la matière solide n'est pas en contact avec la palette du détecteur de niveau, le contact se ferme est indique que le silos est vide.
When the solid material is no longer in contact with the padel level sensor , the contact closes to indicate that the silo is empty.

SCHEMA DE CABLAGE *WIRING DIAGRAM*

Schéma de branchement en **AC**
AC connection diagram





Schéma de branchement en **DC**
DC connection diagram



NIVEAU HAUT *HIGHT LEVEL*



Lorsque la matière solide atteint le détecteur de niveau, la palette arrête de tourner ce qui arrête le remplissage

When the solid material reaches the level sensor, the pallet stops rotating which stops filling

ATTENTION *WARNING*

FR - Le SOLIBA PR ne doit pas être installer dans la zone de remplissage, car il serait détruit rapidement. L'utilisation d'une protection évite la détérioration de contrôleur lors de la chute du produit..
GB - The SOLIBA PR should not be installed in the filling area as it will be destroyed quickly. The use of a protection avoids the deterioration of controller during the fall of the product.

FR - Cet appareil n'est pas adapté pour une utilisation en zones à risques explosifs. *GB - This device is not suitable for use in hazardous areas.*

FR - Le Fabricant se réserve la possibilité de modifier sans préavis les constituants et caractéristiques techniques des appareils proposés. *GB - The manufacture reserves the right to modify without former notice the components and technical characteristics of these devices*

ATMI, 2 avenue des Bosquets, 78180 Montigny-le-Bx, France - Tél: 33 (0)1 61 37 35 60 - Fax: 33 (0)1 61 37 35 69 - E-mail: sales@atmi.fr - Site Internet: www.atmi.fr

DOC.TEC.8700PR-04/20